



## E103-W05 产品规格书



## 目录


<b>第一章 概述</b> .....	<b>2</b>
1.1 产品简介.....	2
1.2 基本用法.....	3
1.3 电气参数.....	3
1.4 工艺特性.....	4
<b>第二章 功能简述</b> .....	<b>4</b>
2.1 引脚定义.....	4
2.2 模块功耗.....	5
2.3 应用原理图.....	6
<b>第三章 快速入门</b> .....	<b>7</b>
3.1 配置前的准备.....	7
3.2 模块工作在 AP 下的 TCP SERVER 的应用.....	7
3.2.1 应用阐述.....	7
3.2.2 组网模型.....	8
3.2.3 参数配置.....	8
3.3 模块工作在 STA 下的 TCP CLIENT 的应用.....	11
3.3.1 应用阐述.....	11
3.3.2 组网模型.....	11
3.3.3 参数配置.....	12
3.4 一键配网 (AIRKISS) 的使用.....	14
3.4.1 配网准备.....	15
3.4.2 上位机配置.....	15
3.5 GPIO 的配置.....	16
3.5.1 AT+CIOMODE 设置 GPIO 的工作模式.....	16
3.5.2 AT+CIOWRITE 设置 GPIO 的电平.....	16
3.5.3 AT+CIOREAD 读取 GPIO 电平.....	16
3.5.4 管脚应用实例.....	16
3.6 串口波特率的设置.....	17
<b>第四章 注意事项</b> .....	<b>18</b>
4.1 AP, STA 与 SERVER CLIENT 之间的关系.....	18
4.2 透传注意事项.....	18
4.3 AP 连接与服务器连接的最大连接数.....	18
4.4 AT 指令.....	18
<b>第五章 硬件设计</b> .....	<b>19</b>
<b>第六章 常见问题</b> .....	<b>19</b>
6.1 传输距离不理想.....	19
6.2 模块易损坏.....	19
6.3 误码率太高.....	20
<b>修订历史</b> .....	<b>20</b>
<b>关于我们</b> .....	<b>20</b>

# 第一章 概述

## 1.1 产品简介

E103-W05 是一款低成本，高性价比的 100mW (20dBm) wifi 数传模块，模块体积小，板载 PCB 天线，工作在 2.4~2.483GHz 频段，功耗低，数据传输快，模块可使用串口进行数据收发以及 AT 指令相关参数设置，其次，E103-W05 AT 指令大部分兼容 E103-W01 模块，无论是老用户还是新用户均使用方便，上手快，是物联网应用中不错的数传伙伴。

E103-W05 模块是成都亿佰特电子科技有限公司有限公司基于联盛德公司的 W600 芯片研发。模块集成了透传功能，即拿即用，支持串口 AT 指令集，服务器 AT 指令集，用户通过串口即可使用网络访问，广泛适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制等物联网应用领域。



### 典型应用：

- 无线抄表
- 无线传感
- 智能家居
- 工业遥控及遥测
- 智能楼宇及智能建筑
- 高压线监测
- 环境工程
- 高速公路
- 小型气象站
- 自动化数据采集
- 消费电子
- 智能机器人
- 路灯控制

### 模块特点：

- 支持开机透传，掉线自动连接
- 支持多种波特率
- 支持 SmartConfig 配置功能
- 支持 TCPServer、TCPClient、UDP
- 三种工作模式 STATION、AP、STATION&AP
- 支持串口透明传输
- 支持多种加密方式
- 支持模块串口 AT 指令配置
- 内置看门狗，永不死机
- 参数记忆，掉电保存

## 1.2 基本用法

序号	使用方式	描述
0	模块与模块通信	1号模块设置为AP模式并建立TCP或UDP服务器,2号模块设置成STATION模式并连接到1号AP,通过TCP或UDP Client方式与1号模块进行通信。
1	模块与Server通信	Wi-Fi模块通过无线路由器连接到网络,通过TCP Client或UDP方式与网络(局域网或互联网)上的服务器进行通信。 若需要连接到互联网服务器,需要对路由器配置相应的端口映射。
2	模块与Client通信	Wi-Fi模块通过无线路由器连接到网络,建立TCP或UDP Server侦听连接信号。 Client通过连接模块服务器与之通信。
更多使用方式请参考组网说明。		

## 1.3 电气参数


序号	参数名称	参数值	注释
1	射频芯片	W600	北京联盛德
2	外形尺寸	19*13*2.5mm	(L*W*H)
3	PCB工艺	2层	阻抗调试
4	工作频段	2.4~2.4835 GHz	-
5	生产工艺	沉金工艺,半孔工艺,机贴	无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性
6	接口方式	1.27mm	邮票孔
7	供电电压	3.0 ~ 3.6V DC	高于3.6V电压,将导致模块永久损毁
8	通信电平	3.6(max)	建议与供电电压之差小于0.3V,以降低功耗
9	实测距离	120m	晴朗空旷,最大功率,高度1.6m
10	发射功率	20dBm	100mW
11	AT支持	内置智能化处理	可通过AT命令读取
12	Wi-Fi版本	802.11 b/g/n	-
13	通信接口	UART串口	-
14	射频接口	PCB板载天线	50Ω特性阻抗
15	工作温度	-40 ~ +85℃	工业级
16	工作湿度	10% ~ 90%	相对湿度,无冷凝
17	储存温度	-40 ~ +125℃	工业级
18	产品重量	0.8±0.1g	-

## 1.4 工艺特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
存放温度范围	-	-40	常温	125	°C
最大焊接温度	IPC/JEDECJ-STD-020	-	-	260	°C
工作电压	-	3.0	3.3	3.6	V
任意 IO	VIL/VIH	-0.3/0.75VIO	-	0.25VIO/3.6	V
	VOL/VOH	N/0.8VIO	-	0.1VIO/N	
	IMAX	-	-	12	mA
静电释放量(人体模型)	TAMB=25°C	-	-	2	KV
静电释放量(机器模型)	TAMB=25°C	-	-	0.5	KV

## 第二章 功能简述

### 2.1 引脚定义




引脚序号	引脚定义	I/O	功能及使用说明
1	GND	P	GND 引脚
2	GND	P	GND 引脚
3	VCC	P	设备供电 VDC:3.0V—3.6V (350mA 以上)
4	PA0/GPIO0	IO	I/O 引脚
5	PA1/GPIO1	IO	I/O 引脚
6	PA4/GPIO4/TX	O	TXD 引脚, 用作 UART 串口输出引脚, 支持 AT 指令
7	PA5/GPIO5/RX	I	RXD 引脚, 用作 UART 串口输入引脚, 支持 AT 指令
8	PB13/GPIO13	IO	I/O 引脚
9	PB14/GPIO14	IO	I/O 引脚
10	PB15/GPIO15	IO	I/O 引脚
11	PB16/GPIO16	IO	I/O 引脚
12	PB17/GPIO17	IO	I/O 引脚
13	PB18/GPIO18	IO	I/O 引脚
14	PB6/GPIO6	IO	I/O 引脚
15	PB7/GPIO7	IO	I/O 引脚
16	PB8/GPIO8	IO	I/O 引脚
17	PB9/GPIO9	IO	I/O 引脚
18	PB10/GPIO10	IO	I/O 引脚
19	PB11/GPIO11	IO	I/O 引脚
20	PB12/GPIO12	IO	I/O 引脚
21	WAKE	I	唤醒引脚, 高电平唤醒芯片工作
22	RST	I	复位引脚, 低电平复位

I = 输入, 0 = 输出, P = 电源

## 2.2 模块功耗

模式	最小值	典型值	最大值	单位
Tx802.11b, CCK 11Mbps, POUT=+19dBm	-	230	-	mA
Tx802.11g, OFDM 54Mbps, POUT=+13.5dBm	-	210	-	mA
Tx802.11n, MCS7, POUT=+12dBm	-	210	-	mA
接收 IEEE802.11b/g/n	-	100-110	-	mA

## 2.3 应用原理图



## 第三章 快速入门

E103-W05 模块具有简单易用，轻松入网的特点，且兼容大部分 E103-W01 的 AT 指令本节，因此，在使用我们的 E103-W05 时，同样可以使用 E103-W01 的上位机来轻松实现对 E103-W05 的参数设置，通过模块与模块，模块与服务器，模块与客户端之间的通信实例来引导用户使用该产品。

在用户对模块进行参数配置时，首先，用户需要保证模块的工作电压为 3.0~3.6V（典型值为 3.3V），串口引脚已经正确与相关串口工具正确连接并可以正常通信。

### 3.1 配置前的准备

将用到的硬件：	
1	E103-W05 型号 Wi-Fi 模块
2	E103-W05 型号 Wi-Fi 模块测试底板
3	办公电脑
4	路由器 1 个（可用手机 Wi-Fi 热点代替）
将用到的软件（均可在官网下载）	
1	串口调试小助手 AccessPort/ <a href="#">XCOM</a>
2	TCP&UDP 测试工具
3	Airkiss 相关 app “AirkissDebug”
4	E103-W01 的上位机软件

### 3.2 模块工作在 AP 下的 TCP Server 的应用

#### 3.2.1 应用阐述

我们通过电脑搜索 E103-W05 模块的热点并连接，在 PC 端建立 TCP Client 并连接模块 TCP Server 监听的端口，并实现通信的过程。



### 3.2.2 组网模型



### 3.2.3 参数配置

①. 打开 E103-W01 配置软件，选择串口号与波特率（默认 115200），查询版本信息，查看接收框是否有版本相关数据，如果有，则代表通信正常。如下图所示：



②. 设置模块的工作模式为 AP，并设置相关的 AP 参数，如 AP 名称，密码，加密方式，通道号等等。


E103-W01 WIFI模块配置软件-V1.2 — 成都亿佰特电子科技有限公司 —



③. 当设置成功后，我们可以通过电脑右下角的 WIFI 搜索，搜索出我们的模块，并连接它。




④. 当连接后，模块会打印如下信息，显示接入 STA 的 MAC 地址以及分配到的 IP 地址。



⑤现在我们在模块中创建 TCP Server, 监听端口



⑥. 我们在 PC 端建立客户端，并连接模块的客户端，然后可以发送数据，这里，如果服务器需要向客户端发数据，可以通过 AT+CIPSEND=<link ID>,<length>指令进行发送。这里用户可以在资料下载中下载 E103-W05 的 AT 指令说明手册，里面有详细的说明。



### 3.3 模块工作在 STA 下的 TCP Client 的应用

#### 3.3.1 应用阐述

我们通过 E103-W05 模块作为 STA 工作模式去搜索附近的 WIFI 并连接，同时，电脑也连接相同的 WIFI，让 E103-W05 与电脑处于同一个局域网下，在模块端创建 TCP Client，在电脑端创建 TCP server, 然后进行通信。

#### 3.3.2 组网模型



### 3.3.3 参数配置


①. 将模块设置为 STA 模式，并连接相关的 WIFI 热点（路由器），当连接成功后，在接收数据框有如下信息，此时，我们可以通过 IP 信息查询到被分配的 IP 信息。



②. 此时，也将我们的电脑接入和模块一样的 wifi 中，让他们在一个局域网里面。



③. 在电脑上，创建服务器，并监听相关端口。




④. 设置模块，连接服务器，当连接成功后，接收框有如下提示信息。



⑤. 当成功连接服务器后，我们可以进行服务器与客户端的数据通信，但这里，为了实现数据简单透传，我们还需要进行一些设置来进入透传模式，这样，就可以避免每次发数据还要指定宽度的尴尬操作。当客户端连接服务器后，进行如下操作，即可进入透传。



⑥. 开始透传数据




### 3.4 一键配网 (AIRKISS) 的使用

E103-W05 模块拥有智能配网功能，用户可以通过该功能使用相关手机 APP 配置模块，使其快速连入网络，在模块处于 STA 模式下，点击 SmartC Open，即可进入一键配网模式，当匹配成功，模块在无需输入密码和 SSID 的情况下，将接入到与手机相同的目标 WIFI 中。

下面，我们将使用 AIRKISS 的方式，引导用户接入网络。

### 3.4.1 配网准备

手机需下载微信官方提供的 AIRKISS 调试 APP，用户可以在亿佰特官网进行下载安装，



### 3.4.2 上位机配置

在模块端，我们在上位机上点击 SmartC Open，开始配网，当配置成功后，此时，模块连接到与手机相同的 WIFI，在接收框会打印如下信息。





## 3.5 GPIO 的配置

在 E103-W05 中，做普通 GPIO 用的有 GPIO0/1/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18, 当我们想通过 AT 指令开控制相关引脚的输出电平，或者读取相关电平状态时，我们可以使用如下指令。

### 3.5.1 AT+CIOMODE 设置 GPIO 的工作模式

指令格式：

AT+CIOMODE =<pin>, <mode>

<pin>: 管脚标号；

<mode>: 工作模式；

1: 输出模式

0: 输入模式

### 3.5.2 AT+CIOWRITE 设置 GPIO 的电平

指令格式：

AT+CIOWRITE=<pin>, <level>

<pin>: 管脚标号；

<level>: 工作模式；

1: 高电平

0: 低电平

### 3.5.3 AT+CIOREAD 读取 GPIO 电平

指令格式：

<pin>: 管脚标号；

### 3.5.4 管脚应用实例

①. 将 GPIO18 用作输出属性，并输出低电平

```
AT+CIOMODE=18,1
```

```
AT+CIOWRITE=18,0
```

②. 将 GPIO18 用作输入属性，并读出电平

```
AT+CIOMODE=18,0
```

```
AT+CIOREAD=18
```

模块回复如下：



### 3.6 串口波特率的设置

用户在使用 E103-W05 的时候，往往会设置串口波特率，该模块支持如下波特率：  
2000000, 1500000, 1250000, 1000000, 921600, 406800, 230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600;

在配置上位机中，提供了 115200 与 9600 的设置按键，如果满足不了用户的设置需求，可使用相关的 AT 指令进行设置，波特率设置后，立即生效。



## 第四章 注意事项

### 4.1 AP, STA 与 Server Client 之间的关系

在上述 3.2, 3.3 节 2 个入网实例过程中，并不是只有在 AP 模式下，才能建立 TCP Server，同样，也并不是只有当模块在 STA 模式下，才能建立 TCP Client，AP 与 STA 只是模块入网的一个工作模式，而 TCP Server, TCP Client 以及 UDP 可以在模块的任何模式下，进行网络链路的创建；

### 4.2 透传注意事项

只有模块工作在 TCP Client 以及 UDP 时，才可以使用透传模式，TCP Server 不能进入透传模式，当进入开机透传后，一定要记得手动使用 AT+CIPSEND 激活透传，用户若想要实现开机透传，则需要在如下界面进行相关设置；



### 4.3 AP 连接与服务器连接的最大连接数

在建立 TCP Server 与 TCP Client，注意需要开启以及关闭多连接的选项；

模块作为 AP 时，至多能被 5 个 STA 连接，模块工作在 TCP Server 模式时，至多能被 5 个 TCP Client 所连接，因此，客户在进行短包数据或不考虑丢包的情况下，建议使用 UDP 进行相关通信。

### 4.4 AT 指令

因电气特性不同，E103-W05 的 AT 指令在某些使用上，并不是完全兼容 E103-W01 的，详细的 AT 指令集，可参考文件《E103-W05 AT 指令集使用指南》。

## 第五章 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露，最好垂直向上。
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

## 第六章 常见问题

### 6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差。
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源电压低于推荐值，电压越低发功率越小；

### 6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性。
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件。
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

### 6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高

### 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2020-05-15	初始版本	Linson
1.1	2020-08-17	参数修正	Linson
1.2	2022-7-22	修改尺寸公差	Yan
1.3	2023-7-24	参数修正	Hao

### 关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

公司电话：028-61399028

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

 **成都亿佰特电子科技有限公司**  
**EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.**